



CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 26/04/2021
Organismo contratante: Universidad Nacional de Mar del Plata

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública 1/2021
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: EXP : 1-10780/2019
Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA
Objeto de la contratación: Remodelación en 1er Piso Rectorado

DESCRIPCIÓN

Aclaraciones a la Licitación Pública N° 001/21

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CIRCULAR ACLARATORIA

EXP: 1-10780/2019. Licitación Pública 1/2021
REMODELACIÓN EN 1º PISO RECTORADO

Aclaración a consultas realizadas por oferentes.

Aclaración respecto a la Puerta Cortafuego:

Las medidas expresadas en el pliego de licitación son indicativas, el oferente deberá hacer su propio relevamiento para su cómputo y presupuesto.

La puerta ubicada en el pasillo (P02 –ARQUITECTURA -a), será cortafuego certificada, de una sola hoja de aproximadamente 1.10 m de ancho, será de chapa pintada, contará con visor de vidrio de 0.20 m x 1.40m como mínimo , freno y herraje antipánico

Lo que debe asegurarse en esa división es que de piso a techo exista una protección F60 con certificación del INTI

Debe cumplir:

- ♣ IRAM 11949: 2014 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción Criterios de clasificación)
- ♣ IRAM 11950: 2010 (Resistencia al fuego de los elementos de la construcción - Método de ensayo)
- ♣ IRAM 11951: 2016 (Resistencia al Fuego- Método de ensayo de puertas y elementos de cerramiento)

Se entiende que por sobre el dintel de la puerta F60, se asegurará con materiales que cumplan con dicha condición.

DEPARTAMENTO DE OBRAS, 12 de abril de 2021.